

ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Atklātā konkursā
„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un
būvdarbi”
(id. Nr. RD PAD 2021/4)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Lūgums precizēt, kuras no darbu apjomos un būvprojektā paredzētajām durvīm ir evakuācijas izeju durvis, proti, kuras jāaprīko ar speciāliem aizvēršanās mehānismiem un furnitūru saskaņā ar UPP.	Pasūtītājs informē, ka ugunsdrošās durvis ir atzīmētas ar EI 30 arhitektūras daļas plānu rasējumos. Tās ir durvis uz kāpņu telpām, esošām un jaunām tehniskām telpām. Tāpat arī ar EI 30 ir atzīmētas „Sakņu paviljona” esošo liftu durvis un ugunsdrošās žalūzijas starp paviljoniem.
2.	Apliecinājuma kartes AR sadaļas rasējumā AR-11 norādītie grīdu izbūves apjomi nesakrīt ar attiecīgu ēku plānos norādīto grīdu platību. Lūgums precizēt, kura informācija attiecībā uz grīdu izbūves platību ir pareiza - rasējumā AR-11 norādītā platība vai pagrabstāvu plānos norādītā platība?	Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakrītības izsniegtajā projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Dokumentācija precizējama autoruzraudzības kārtībā.
3.	Lūgums izsniegt enkurspāļu pārbaudes slodzes, jo šobrīd projekta tehniskajā dokumentācijā šāda informācija nav atrodamā, taču tas var būtiski ietekmēt piedāvājuma cenu.	Pasūtītājs informē, ka atbildei tiek pievienota „Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršana” aprēķina atskaite (1. pielikums).
4.	Pamatojoties uz projekta specifiskajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un tam pakārtoto lielo tāmēšanas un piedāvājuma sagatavošanas darbu apjomu, lūdzam Pasūtītāju rast iespēju pagarināt konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par divām nedēļām	Pasūtītājs informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 16. jūlijam.
5.	Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu konkursa nolikuma punktu Nr. 12.3.1. un 12.3.19. prasībām tiks uzskatīta pieredze ielu izbūves vai pārbūves	Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu Atklāta konkursa nolikuma 12.3.1. un 12.3.19. apakšpunkta prasībām tiks uzskatīta pieredze ielu izbūves vai

	būvprojektos, kuros paredzēta gājēju ietvju vai gājēju ceļu izbūve vai pārbūve.	pārbūves būvprojektos, kuros paredzēta gājēju ietvju vai gājēju ceļu izbūve vai pārbūve
6.	Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par atbilstošu konkursa nolikuma punkta Nr.12.3.2. prasībām tiks uzskatīta pieredze būvprojekta izstrādē, kurā paredzēta dzelzceļa sliežu izbūve vai pārbūve?	Pasūtītājs informē, ka par atbilstošu Atklāta konkursa nolikuma 12.3.2. apakšpunkta prasībām tiks uzskatīta pieredze būvprojekta izstrādē, kurā paredzēta dzelzceļa sliežu izbūve vai pārbūve.
7.	Lūdzam sniegt informāciju par injekcijas enkurpāļu aprēķina un pārbaudes slodzēm uz izraušanu.	Pasūtītājs informē, ka atbildei tiek pievienota „Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršana” aprēķina atskaite (1. pielikums).

Pielikumā:

1. „Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršana” aprēķina atskaite.